

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

**КИЇВГАЗ** 

Від 04.06.12 № 11030 33834

На № 11030 Від 05.06.2012

Термін дії 2 роки

ПрАТ "Вікторія"  
Генеральному директору  
Мордовіну В. В.

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

на газопостачання котлів фірми Viessmann марки "Vitoplex 300" типу "ТХ3А"-  
1250кВт=3шт., в котельні та газових повітрянагрівачів "Lennox" типу "FLEXI 2 FDM 100 Н"  
=10шт. в багатофункціональному центрі з паркінгом  
за адресою: вулиця Василенка Миколи, буд. 2.


*проектними годинними витратами газу 545 нм3/годину*

*загальними годинними витратами газу 545 нм3/годину* можливе за умови:

1. Підключення проектних газових мереж середнього тиску до газопроводу середнього тиску газопроводу-вводу до ГРП-1348 з будівництвом ШРП, або до газопроводу низького тиску на виході з ГРП-1348.
2. Виконання гідравлічних розрахунків газопроводів, в тому числі і на території підприємства, від газопроводу середнього тиску Ду500мм по вул. Миколи Василенка до ШРП (ГРП) - 1348 або проектного, і пропускної спроможності ШРП (ГРП). Також розрахунки газопроводів низького тиску від виходу з ШРП до газоспоживаючого обладнання. Розрахунки прикласти до проекту.
3. Для розрахунків у місці підключення прийняти тиск  $1 \text{ кг/см}^2$  (0.1 МПа).
4. Проектування єдиного комерційного вузла обліку газу та погодження із ДМТ.
5. Виконання розділу захисту газових мереж від електрохімічної корозії. Проект погодити із службою захисту газових мереж від електрохімічної корозії (при потребі).
6. Проектування:
  1. вентиляції усіх підвальних приміщень;
  2. герметизації вводів інших підземних комунікацій;
  3. свердління кришок колодязів усіх комунікацій на відстані 50м від газопроводу, вартість робіт включити до кошторису;
7. При перехрещенні газопроводів іншими підземними комунікаціями слід передбачити прокладку газопроводу вище них (крім електрокомунікацій).
8. Проведення необхідних погоджень мереж газопроводів, відводів та їх перехрещень (в т.ч. і територій підприємств) стадії РП чи РД на кальках на топографічному плані 1:500 з усіма заінтересованими організаціями та ПАТ "Київгаз" (департаментом виробничо-технічної роботи, ФЕГГ, ФЕГМ), а на території підприємства з відповідальними за газове господарство.
9. Прикладення до проекту дозволу на використання газу як палива згідно "Правил подачі та використання природного газу у народному господарстві України".
10. ТУ видані для передачі їх спеціалізованій проектній організації та прикладення до проекту.
11. При використанні імпортного обладнання до проекту додати сертифікат, дозвіл Держгірпромнагляд на експлуатацію та забезпечити обслуговування спеціалізованою організацією згідно вимог виробника.
12. До проектування приступити при наявності рішення міжвідомчої комісії з тепlopостачання КМДА.

Начальник відділу підготовки технічних умов  
та погоджень проектної документації

Виконавець Зубрій



Л.О. Присяжна